

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України  
**Васильківський відділ**  
**ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"**  
**санітарно-гігієнічна лабораторія**  
Свідцтво про відповідність ДСТУ ISO 10012:2005  
№06-007/2020 від 07.02.2020 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА №327/о  
Затверджена наказом МОЗ України  
1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | р | № | 1 | 6 | 0

**ПРОТОКОЛ № 661**  
**дослідження питної води**  
від 16 грудня 2021 року

Місце відбору проби **КЖЕП Глевахівської селищної ради**

Найменування вододжерела **свердловина №2**

Дата і час відбору проби **14.12.2021**

Назва показника	Один виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	НД на методи випробування	Відмітка про відповідність
Запах при 20°C	бали	≤ 2	<b>1</b>	ГОСТ 3351-74, п.2	відповідає
Запах при 60°C	бали	≤ 2	<b>1</b>	ГОСТ 3351-74, п.2	відповідає
Забарвленість	градуси	≤ 20	<b>10,7</b>	ГОСТ 3351-74, п.4	відповідає
Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 1,5	<b>0,6</b>	ГОСТ 3351-74, п.5	відповідає
Смак та присмак	бали	≤ 2	<b>2</b>	ГОСТ 3351-74, п.3	відповідає
Водневий показник	од. рН	6,5-8,5	<b>7,1</b>	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Перманганатна окиснюваність	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 5	<b>1,4</b>	СОП 11	відповідає
Амоній	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,5	<b>&lt;0,05</b>	ГОСТ 4192-82, п.3	відповідає
Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,5	<b>&lt;0,003</b>	ГОСТ 4192-82, п.4	відповідає
Нітрати (по NO <sub>3</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 50	<b>&lt;0,5</b>	ДСТУ 4078-2001, ч.3	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм <sup>3</sup>	≤ 7,0	<b>4,9</b>	ДСТУ ISO 6059-2003	відповідає
Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 1000	<b>275</b>	ГОСТ 18164-72	відповідає
Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 250	<b>6,7</b>	ДСТУ ISO 9297:2007	відповідає
Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 250	<b>5,4</b>	ГОСТ 4389-72, п.3	відповідає
Залізо загальне	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,2	<b>0,9</b>	ГОСТ 4011-72, п.2	не відповідає
Марганець	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,05	<b>0,02</b>	ГОСТ 4974-72, п.5	відповідає
Загальна лужність	ммоль/дм <sup>3</sup>	не визн	<b>5,0</b>	СОП 7	
Кальцій	мг/дм <sup>3</sup>	не визн	<b>49,1</b>	СОП 12	
Магній	мг/дм <sup>3</sup>	не визн	<b>29,8</b>	СОП 12	
Натрій	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 200	<b>8,1</b>	СОП 12	відповідає

≤ не більше

< менше нижньої границі кількісного визначення

Відомчий лабораторний контроль згідно листа №402 від 20.08.2021 р.

Підпис особи, що проводила випробування

Н.Г.Денисенко

**Висновок**

В протоколі представлено результати випробувань води питної на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Результати випробувань стосуються лише представленого зразка.

Завідувач відділу



В.С.Кривошея